



PARAMETRY ROZDZIELNICY:

Stopień ochrony: IP 65
Stop. odporn. mech. IK: 09
Klasa ochronności: II – izolacyjna
Układ sieci: TNS
Napięcie znamion.: 400V AC
Prąd znamionowy In: 63A
Prąd zwarciovowy ipk: 6kA
Montaż: Naścienna

 ARCHIVISION <small>PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION" 96-100 SKIERNIEWICE, ul. PIŁSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447</small>	PROJEKTANT: MGR INŻ. ARKADIUSZ BUKALSKI UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0542/PWOE/14	PODPIS:	PROJEKT: REMONT STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ ORAZ INSTALACJA (MONTAŻ) CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU KOŚCIOŁA P.W. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W RZECZYCY	STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY	TEMAT: SCHEMAT TABLICY T-PC	DATA: 07.2024	SKALA: –
			INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W RZECZYCY ul. Kitowicza 15, 97-220 Rzeszyca	BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		NR RYS./NR ARKUSZA E.05/2	